



Tarnów, dn. 01.08.2023 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na:

**Wykonanie rekonstrukcji pokrycia dachowego
Hali Napraw Bieżących – część zachodnia w MPK Spółka z o.o.
w Tarnowie, przy ul. Okrężnej 9 .**

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących zapytania ofertowego znak sprawy: ZO/14/Z/2023, Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytania :

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót tj.

Zapytanie do odpowiedzi z zapytania nr 1

Wklejenie kominków do obecnie istniejącego pokrycia jest niezasadne , nieskuteczne i nie zastąpi właściwego wykonanego pokrycia gdyż błąd wykonawczy będzie kontynuowany mimo wszystko nadal gdyż nie została przez poprzedniego Wykonawcę zastosowana warstwa wentylacyjna bo gdyby była to by nie było przeszkód do zamontowania kominków wentylacyjnych. Ponadto w zapytaniu była jeszcze informacja jakie jest stanowisko Zamawiającego w sprawie gwarancji (na które nie została udzielona odpowiedź) na wykonanie roboty które mimo dodania kominków wentylacyjnych nadal nie spełni właściwego rozwiania gdyż brak jest warstwy wentylacyjnej.

Odpowiedzi:

Obecne pokrycie zostało wykonane 15 lat temu i nie ma obecnie możliwości sprawdzenia czy została położona papa perforowana (wentylacyjna) jako 1 warstwa. Dopiero po okresie 15 lat pojawiły się pęcherze dlatego jest sugestia, że może być położona papa wentylacyjna co zostanie stwierdzone przy pracach dekarskich i w takim przypadku podejmie się decyzję o słuszności montażu kominków wentylacyjnych.

Jeżeli w trakcie wykonywania prac dekarskich Wykonawca stwierdzi, że w czasie wykonywania pokrycia dachu 15 lat temu nie została położona papa perforowana i montaż kominków wentylacyjnych jest bezzasadny, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. W tej sytuacji Zamawiający podejmie decyzję o pomniejszeniu wartości zamówienia o koszty związane z zakupem oraz montażem kominków wentylacyjnych zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym.

Z tego powodu Zamawiający podtrzymuje od oferenta udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe.

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu Umowy w rozdziale **V. Wynagrodzenie Wykonawcy §10** dopisuje się pkt. 8 o następującej treści:

8. W przypadku gdy Zamawiający podejmie decyzję w porozumieniu z Wykonawcą o zmianie zakresu prac, wynagrodzenie podane w pkt.1- 1) zostanie pomniejszone o koszty związane z zakupem oraz montażem kominków wentylacyjnych zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym.

Upoważniona do podejmowania
czynności w imieniu Prezesa Zarządu


Sabina Gibała

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 9

www.mpk.tarnow.pl mpk@mpk.tarnow.pl

Centrala:
14-626-96-11
14-630-06-20+22
fax 14-626-96-42

Dispozytor: 14-630-06-19
Główny Księgowy: wew. 120
Zaopatrzenie: 14-630-06-24
Stacja Mpetrol: 14-630-06-23

Konto Bankowe: PEKAO S.A. O/Tarnów 30 1240 4748 1111 0000 4881 6753
NIP: 873-00-20-798 REGON: 850284120 KRS: 0000076369 BDO: 000030233
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.778.000,00 zł